

# 山西兰花丹峰化工股份有限公司

## 废水（总排口）自行监测结果 单位 mg/L（pH 除外）

时间	项目	COD	氨氮
2013-12-17	0—2	25.079	1.62
	2—4	26.914	1.825
	4—6	29.622	1.845
	6—8	27.078	1.8
	8—10	49.565	0
	10—12	28.863	0
	12—14	28.831	4.725
	14—16	40.04	6.605
	16—18	22.678	16.025
	18—20	25.889	12.69
	20—22	27.384	12.12
	22—0	29.805	6.05
标准限值		150	25
达标情况		达标	达标
备注		排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。	

## 废气自行监测结果

单位 mg/m<sup>3</sup>

项目 时间及点位		颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
2013-12-17 锅炉	0:00	18.63	222.28	479.01	
	1:00	18.28	238.87	490.2	
	2:00	18.09	236.37	489.93	
	3:00	18.24	248.27	498.76	
	4:00	17.87	241.98	495.11	
	5:00	17.91	249.16	503.93	
	6:00	18.16	217.81	441.14	
	7:00	17.93	253.58	514.3	
	8:00	17.54	258.37	514.4	
	9:00	17.67	273.87	491.65	
	10:00	17.76	281.77	489.87	
	11:00	18.36	276.53	504.08	
	12:00	18.66	279.87	501.2	
	13:00	18.94	268.02	506.36	
	14:00	19.05	273.43	487.94	
	15:00	18.61	281.44	498.34	
	16:00	18.8	283.24	519.77	
	17:00	19.34	269.28	519.65	
	18:00	19.27	272.78	530.97	
	19:00	19.41	266.75	537.65	
20:00	19.64	266.4	543.49		
21:00	20.47	238.27	533.48		
22:00	19.16	263.91	519.02		
23:00	18.71	260.51	488.66		
标准限值		200.00	900.00	无	
达标情况		达标	达标		
备注					

**10月1日至今共生产78天。**