

# 山西兰花丹峰化工股份有限公司

## 废水（总排口）自行监测结果 单位 mg/L (pH 除外)

时间	项目	COD	氨氮
2013-11-7	0—2	15	0.56
	2—4	34	0.71
	4—6	19	0.55
	6—8	25	0.54
	8—10	18	1.1
	10—12	12	1.12
	12—14	27	0.89
	14—16	17	0.81
	16—18	22	0.75
	18—20	22	0.69
	20—22	25	0.67
	22—0	20	0.63
标准限值		150	25
达标情况		达标	达标
备注	排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。		

## 废气自行监测结果

单位 mg/m<sup>3</sup>

项目 时间及点位	颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
2013-11-07 锅炉	0:00	21.42	278.06	381.43
	1:00	21.03	275.8	390.32
	2:00	20.93	330.68	440.17
	3:00	20.78	344.48	404.88
	4:00	20.81	324.26	411.55
	5:00	20.94	329.83	390.15
	6:00	20.82	338	437.42
	7:00	20.65	329.09	412.35
	8:00	20.98	360.33	436.06
	9:00	21.19	467.8	528.1
	10:00	21.58	482.13	493.36
	11:00	21.91	456.31	384.57
	12:00	22.05	386.44	344.4
	13:00	22.15	357.97	393.97
	14:00	22.18	397.42	417.32
	15:00	22.2	362.08	404.39
	16:00	22.14	351.21	402.7
	17:00	22.06	345.93	423.34
	18:00	22.08	352.01	451.58
	19:00	22.07	350.61	464.48
20:00	21.97	309.81	409.07	
21:00	21.96	358.42	454.63	
22:00	21.93	350.8	444.91	
23:00	21.76	358.05	439.24	
标准限值	200.00	900.00	无	
达标情况	达标	达标		
备注				