

# 山西兰花丹峰化工股份有限公司

## 废水（总排口）自行监测结果 单位 mg/L（pH 除外）

时间	项目	COD	氨氮
2013-12-03	0—2	25	2.31
	2—4	32	0.63
	4—6	32	1.7
	6—8	29	2.42
	8—10	24	3.5
	10—12	19	0.7
	12—14	20	8.05
	14—16	19	4.76
	16—18	32	11.04
	18—20	30	5.49
	20—22	33	6.23
	22—0	30	5.24
标准限值		150	25
达标情况		达标	达标
备注	排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。		

## 废气自行监测结果

单位 mg/m<sup>3</sup>

项目 时间及点位		颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
2013-12-03 锅炉	0:00	20.45	254.86	487.87	
	1:00	20.33	265.12	489.46	
	2:00	20.17	284.7	507.18	
	3:00	20.14	261.16	499.99	
	4:00	20.09	250.73	508.51	
	5:00	20.21	268.73	510.64	
	6:00	20.3	265.75	496.23	
	7:00	20.07	231.46	473.41	
	8:00	20.62	250.56	486.03	
	9:00	20.45	293.12	514.93	
	10:00	20.6	290.51	489.85	
	11:00	20.86	314.53	484.84	
	12:00	21.01	320.25	473.67	
	13:00	21.14	342.42	478.81	
	14:00	21.31	330.44	441.92	
	15:00	21.34	315.37	422.85	
	16:00	21.24	297.7	416.62	
	17:00	21.24	301.52	433.51	
	18:00	20.95	282.23	441.34	
	19:00	20.84	306.42	473.16	
20:00	20.84	279.83	444.47		
21:00	20.8	300.52	450.96		
22:00	20.04	307.32	495.26		
23:00	20.55	299.07	487.38		
标准限值		200.00	900.00	无	
达标情况		达标	达标		
备注					