

山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果 单位 mg/L（pH 除外）

时间 \ 项目	COD	氨氮
2013-12-19	45	8.63
标准限值	150	25
达标情况	达标	达标
备注	污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河	

废气自行监测结果

单位 mg/m³

项目 时间及点位		颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
2013-12-19 锅炉	0:00	29.53	181.08	692.92	
	1:00	29.53	177.13	733.1	
	2:00	29.52	193.44	716.68	
	3:00	29.51	177.01	688.32	
	4:00	29.52	161.66	682.78	
	5:00	29.43	163.05	660.29	
	6:00	29.49	159.07	650.94	
	7:00	29.56	243.03	694.35	
	8:00	29.47	238.32	669.79	
	9:00	29.37	279.48	848.89	
	10:00	29.4	314.75	825.4	
	11:00	29.46	259.8	759.13	
	12:00	29.58	164.69	644.26	
	13:00	29.75	158.23	654.61	
	14:00	29.75	143.9	631.61	
	15:00	29.81	110.9	590.05	
	16:00	29.85	107.69	573.69	
	17:00	29.77	114.42	595.06	
	18:00	29.66	149.95	567.56	
	19:00	29.6	195.53	696.64	
20:00	29.59	195.77	721.56		
21:00	29.54	203.72	735.62		
22:00	29.51	212.87	724.38		
23:00	29.55	229.06	760.58		
标准限值		200.00	900.00	无	
达标情况		达标	达标		
备注					