

# 山西兰花清洁能源有限责任公司

## 废水（总排口）自行监测结果 单位 mg/L（pH 除外）

| 时间 \ 项目    | COD                   | 氨氮   |
|------------|-----------------------|------|
| 2013-11-22 | 46.4                  | 16.2 |
| 标准限值       | 150                   | 25   |
| 达标情况       | 达标                    | 达标   |
| 备注         | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |      |

## 废气自行监测结果

单位 mg/m<sup>3</sup>

| 项目<br>时间 & 点位    | 颗粒物    | 二氧化硫   | 氮氧化物   | 其它<br>(氟化物) |
|------------------|--------|--------|--------|-------------|
| 2013-11-22<br>锅炉 | 0:00   | 27.55  | 270.34 | 458.57      |
|                  | 1:00   | 27.61  | 245.77 | 471.91      |
|                  | 2:00   | 27.53  | 241.01 | 495.97      |
|                  | 3:00   | 27.47  | 227.8  | 502.01      |
|                  | 4:00   | 27.38  | 228.61 | 495.07      |
|                  | 5:00   | 27.37  | 254.43 | 500.68      |
|                  | 6:00   | 27.46  | 244.23 | 442.02      |
|                  | 7:00   | 27.48  | 135.76 | 432.13      |
|                  | 8:00   | 27.33  | 203.8  | 451.63      |
|                  | 9:00   | 27.39  | 291.75 | 470.45      |
|                  | 10:00  | 27.46  | 255.3  | 417.45      |
|                  | 11:00  | 27.61  | 226.1  | 394.57      |
|                  | 12:00  | 27.66  | 204.77 | 421.13      |
|                  | 13:00  | 27.7   | 222.76 | 425.42      |
|                  | 14:00  | 27.66  | 220.17 | 457.34      |
|                  | 15:00  | 27.54  | 184.33 | 422.96      |
|                  | 16:00  | 27.51  | 180.88 | 461.15      |
|                  | 17:00  | 27.44  | 223.25 | 470.5       |
|                  | 18:00  | 27.46  | 243.89 | 407.67      |
|                  | 19:00  | 27.57  | 278.44 | 438.16      |
| 20:00            | 27.67  | 266.74 | 420.76 |             |
| 21:00            | 27.66  | 258.75 | 427.1  |             |
| 22:00            | 27.76  | 247.32 | 451.4  |             |
| 23:00            | 27.75  | 117.24 | 439.39 |             |
| 标准限值             | 200.00 | 900.00 | 无      |             |
| 达标情况             | 达标     | 达标     |        |             |
| 备注               |        |        |        |             |