

# 山西兰花清洁能源有限责任公司

## 废水（总排口）自行监测结果 单位 mg/L (pH 除外)

时间 \ 项目	COD	氨氮
2013-11-30	41	10.22
标准限值	150	25
达标情况	达标	达标
备注	污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河	

## 废气自行监测结果

单位 mg/m<sup>3</sup>

项目 时间及点位	颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
2013-11-30 锅炉	0:00	26.83	95.54	466.12
	1:00	26.73	98.1	447.71
	2:00	26.85	127.71	472.69
	3:00	26.89	175.03	474.89
	4:00	26.93	201.81	466.13
	5:00	26.97	159.65	460.38
	6:00	26.77	82.88	469.32
	7:00	27	104.07	436.58
	8:00	26.91	84.99	469.9
	9:00	26.85	88.48	505.2
	10:00	28.55	144.41	502.28
	11:00	27.13	93.2	494.12
	12:00	27.17	140.43	469.58
	13:00	27.15	135.17	437.84
	14:00	27.16	151.46	476.2
	15:00	27.15	100.48	469.24
	16:00	27.14	165.52	485.08
	17:00	27.1	195.64	480.49
	18:00	27.13	206.56	513.46
	19:00	27.08	169.96	524.67
20:00	27.03	188.79	505	
21:00	27.14	225.37	499.8	
22:00	27.21	184.03	500.12	
23:00	27.11	75.21	518.85	
标准限值	200.00	900.00	无	
达标情况	达标	达标		
备注				