

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废水（总排口）自行监测结果

单位 mg/L (pH 除外)

项目 时间	PH	COD	NH ₃ -N					
2013-11-30	8.57	32.00	0.98					
标准限值	6-9	150	70					
达标情况	达标	达标	达标					
备注	污染物排放方式：连续性排放 污染物排放去向：直接排入沁河							

废气自行监测结果

单位 mg/m³

项目 时间及点位		颗粒物	二氧化硫	氮氧化物	其它 (氟化物)
2013-11-30 锅炉	0:00	31.66	287.86	435.34	
	1:00	29.09	331.56	460.10	
	2:00	29.85	353.36	469.32	
	3:00	30.52	336.50	456.66	
	4:00	29.58	328.58	446.63	
	5:00	29.58	320.08	454.06	
	6:00	30.48	314.94	438.47	
	7:00	30.97	301.32	449.13	
	8:00	31.77	292.94	441.91	
	9:00	31.23	258.99	483.99	
	10:00	30.83	304.72	437.47	
	11:00	30.85	319.57	413.65	
	12:00	31.86	330.15	411.05	
	13:00	31.29	379.08	377.34	
	14:00	33.09	319.14	402.68	
	15:00	34.27	336.42	396.45	
	16:00	33.58	260.88	461.78	
	17:00	33.61	253.40	435.34	
	18:00	32.50	302.50	438.04	
	19:00	32.44	293.22	455.90	
	20:00	32.91	290.56	441.39	
	21:00	33.43	280.73	457.96	
	22:00	30.30	307.97	427.72	
23:00	33.36	256.90	451.05		
标准限值		200.00	900.00	无	
达标情况		达标	达标		
备注					